

Міністерство охорони здоров'я України
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в.о. ректора

« 5 » травня 2021 р. № 71

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації роботи по пожежній безпеці

1. Загальні положення

1.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватись шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення захисту людей, зменшення можливих матеріальних втрат і зниження негативних економічних наслідків у випадку їх виникнення створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожеж.

1.2. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною діяльності осіб університету.

1.3. Для забезпечення пожежної безпеки в структурних підрозділах призначаються відповідальні особи за пожежну безпеку.

1.4. Із числа працівників академії наказом ректора призначаються добровільна пожежна дружина, створюються пожежна технічна комісія та призначаються особи відповідальні за технічний стан і експлуатацію засобів протипожежного захисту.

1.5. Члени добровільної пожежної дружини підлягають особистому страхуванню.

1.6. Відповідно до нормативних актів пожежної безпеки розробляються та затверджуються положення, інструкції та інші нормативні документи.

2. Організаційні заходи забезпечення пожежної безпеки

2.1. В структурних підрозділах університету встановлюється відповідний протипожежний режим, при цьому повинно бути вказано:

- можливість (місце) використання відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;
- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
- порядок відключення електрообладнання від електромереж у випадку загорання;
- порядок проходження навчання та проведення інструктажу з питань пожежної безпеки;

- порядок проведення планово-попереджувальних заходів, ог. електроустановок, опалювання, вентиляції та іншого обладнання;
- для працівників у випадку виникнення пожеж.

Викладачі, весь персонал університету під час приймання на роботу і місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в університеті покладається на ректора університету, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія тощо) — керівника відповідного підрозділу. Посадові особи з початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 3 роки повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Відповідальність за пожежну безпеку структурних підрозділів академії (факультети, кафедри, лабораторії, навчальні кабінети, склади, бібліотеки, архіви тощо) несуть їх керівники.

У кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки.

У навчальних класах і кабінетах слід розміщати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах або стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухові речовини та матеріали слід прибирати з навчальних класів, кабінетів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Кількість парт (столів) у навчальних класах і кабінетах не повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності класних груп, установлені Міністерством освіти України, а також показників, установлених чинними будівельними нормами.

Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше дві евакуаційних виходів.

Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися в справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із аудиторій.

Користуватись електрообігрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях не дозволяється.

Забороняється користуватись електронагрівальними приладами безпосередньо в житлових кімнатах гуртожитків.

Кошки та ящики для паперу повинні регулярно спорожнюватися, а сміття виноситися за межі будівлі в спеціально відведені місця.

В приміщеннях та на території навчального закладу політіння забороняється крім спеціально відведених місць, позначених знаком або написом про обладнання урною або попільничками з негорючого матеріалу.

3. Вимоги пожежної безпеки до утримання території

До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо мають відповідати вимогам будівельних норм. Не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів

улаштування стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступити до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

На території на видних місцях мають бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установа первинних засобів пожежегасіння.

4. Вимоги пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд, приміщень

Для всіх будинків будівель, споруд тощо та приміщень складського призначення, лабораторій необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 і класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 Правила будови електроустановок електрообладнання спеціальних установок (ПБЕ).

На входних дверях у зазначених приміщеннях слід розміщати таблички із зазначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

Всі будинки, будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватись у чистоті.

Меблі і обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. На проти дверного прорізу має залишатися прохід, який дорівнює ширині дверей, але не менше 1м.

За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибулі, сходові марші) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захащенями.

Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами.

Не допускається знімати з дверей пристрої для само зачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів.

Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах та інших приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.

Під час організації та проведення заходів із масовими перебуванням людей слід дотримуватися таких вимог:

- у разі перебування понад 50 осіб дозволяється використовувати приміщення, забезпеченими не менш як двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм;
- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і пересвідчитися у цілковитій готовності останніх у протипожежному відношенні, зокрема, в тому, що

вони забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежегасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматичної сигналізації;

- слід організувати чергування в актовій залі членів добровільної пожежної дружини, або відповідальних чергових;
- не дозволяється перебування в приміщенні людей понад установленої норми, звуження проходів між рядами, встановлення в проходах додаткових стільців.

Пожежні крани мають бути вкомплектовані пожежними рукавами та стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкривання вентилів, утримуватися справними і доступними для використання. не рідше одного разу одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

Пожежні рукава слід утримувати сухими, складеними в «гармошку», або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежегасінням, не допускається.

Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.

На дверцятах пожежних шаф ззовні після літерного індексу «ПК» слід вказувати порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони.

Улаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

Будинки, споруди, та приміщення мають бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами правил пожежної безпеки, вогнегасники слід встановлювати в легкодоступних і помітних місцях, так щоб вони не заважали під час евакуації та забезпечували прочитування маркувальних написів на корпусі.

Відстань від імовірного осередку пожежі до вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, кількість вогнегасників визначається згідно з рекомендаціями, що містяться в правилах пожежної безпеки України, але їх не повинно бути менше двох на поверх. Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Горище, венткамери, електрощитові, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням.

Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.

Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі перепланування приміщень, зміни їхнього функціонального призначення належить дотримуватися протипожежних вимог, чинних нормативних документів будівельного та технічного проектування.

Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях має здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами, зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження не дозволяється.

У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1м. відстань між стінами та штабелями має становити не менше 0,8м.

Зберігання матеріалів навалом та в притул до приладів і труб опалення не дозволяється.

У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати і застосовувати легкозаймисті і горючі рідини, балони з газами, карбід кальцію, інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.

Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками ємністю 3 л, із розрахунку 1 вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищеного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

Спецодяг працюючих із лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР слід своєчасно прати і ремонтувати, зберігати у розвішеному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених приміщеннях.

5. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях забороняється.

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти на передодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газо електрозварювальному обладнанні. Вогневі роботи мають негайно припинятися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення, та органів державного пожежного нагляду.

6. Утримання інженерного обладнання.

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії мають виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ і Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої слід монтувати на негорючих основах.

Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електроштити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати мають періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії має проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або замінювати на інші.

Плавкі ставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки. Використання саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не допускається.

Заміри опору в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електрик зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою не обов'язкове.

Обігрівання приміщень має здійснюватися тільки приладами центрального водяного опалення.

Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті. У разі виникнення пожежі потрібно негайно вимкнути (відключити) вентиляційну систему (за відсутності її аварійного відключення).

Вентиляційні камери, шахти та повітроводи мають очищатися від горючих предметів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів по вентиляційних камерах та використання камер для інших потреб забороняється.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

- використовувати, як опорні конструкції, горючі елементи рам;
- кустарно переобладнувати кондиціонери;
- змінити триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
- встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

Ліфти та підйомники не допускається використовувати для евакуації. У разі пожежі ліфти та підйомники мають автоматично опускатися на перший поверх, відчинятися і відключатися.

7. Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень корпусів, будівель після закінчення роботи

Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна і вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися.

відповідальний за пожежну безпеку, після закінчення робочого дня, зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитися у тому, що немає порушень, які можуть призвести до пожежі.

Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:


- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику 101);
- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівництво.

Керівник, якого повідомлено про виникнення пожежі зобов'язаний:

- перевірити, чи викликана державна пожежна охорона;
- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію);
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;
- після прибуття на пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

Розробив:

**Провідний інженер з
цивільного захисту та
пожежної безпеки**



С.О.Ніколаєв

Погоджено:

**Заступник ректора з
адміністративно-господарської роботи**



П.О.Коваль